Kurzfassung des Prüfberichtes CRET n° RL 2003/128

Datum	26/05/2003	Wareneingang	07/05/2003
Artikelname (n)	BOLERO ROLL	**Hersteller/Antragsteller**	BALSAN
Herstellungsart	M6 : Getuftet	Oberseitengestaltung	A1 : schnittpol
Trägermaterial	P1 : polypropylen-bändchengewebe	Lieferart	S8: textilrücken chemiefaser-gewebt
Farbgestaltung	C1: uni ungemustert	Lieferart	bahnenware
Fasermaterial der Polschicht	F1 : 100% polyamid	garntyp	spun
Gesamtdicke (mm)	8,0	Polschichtdicke (mm)	5,7
Flächengewicht (g/m^2)	2083	Polschichtgewicht (g/m^2)	813
Pol-Rohdichte (g/cm^3)	0,142	Noppen/Schlingenzahl (m^2)	195 000
Fasereinbindung	--	Scheuerbeständigkeit (%) Lisson	1,04
Trommel : Kurzzeitprüfung	3,5	Trommel : Langzeitprüfung	3
Einstufungsklasse (Aussehensveränderung)	23/32	Einstufung Verschleiß (I_{TR})	23/32
Prüfung erfolgte auf Underlage	nicht	Einstufung Verschleiß (Wear index)	
Strapazierwert	**23/32**	**Komfortwert**	**LC4**
Zusätzliche Eigenschaften,sofern zutreffend			
Stuhlrolleneignung	A: intensiv nutzung	Treppeneignung	A: intensiv nutzung
Schnittkantenfestigkeit	--	Wärmedurchlasswiderstand	--
Trittschallschutz ΔLw	--	Schallabsorption αW	--
Feuchtraumeignung	--	Fußbodenheizungseignung	--
Durchgangswiderstand	--	Oberflächenwiderstand	--

Der Hersteller garantiert, daß die Grundanforderungen an die Farbechtheiten und die Faserfeinheit erfüllt sind. Die in der Kurzfassung aufgeführten Gebrauchseigenschaften beziehen sich auf die untersuchten Proben. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, daß bei verschiedenen Produktionschargen die Abweichungen der technischen Daten innerhalb der nach EN 1307 zulässigen Toleranzen liegen.

Für SARL C.R.E.T

Sachbearbeiter — Technischer Direktor

Marc WELCOMME — Yves MINASSIAN

S.A.R.L. C.R.E.T. au capital de 30 489,80 € - P.A. - n° 3 rue du Vert Bois - BP 30 - 59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN cedex
Tél. 03 20 69 06 80 - Fax 03 20 69 06 89 - E-mail : cret@moquette-uftm.com - Web : www.moquette-uftm.com
R.C. 74 B 10 - Siret : 887 090 058 00025 - APE 7120 B - N° T.V.A. : FR 11 887 090 058