MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut

Materialprüfungsanstalt • Universität Stuttgart

Materialprüfungsanstalt · Universität Stuttgart · Postfach 801140 · D-70511 Stuttgart

EG–Konformitätszertifikat

0672 – CPD – 0050

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts– und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte –89/106/EWG– (Bauprodukten-richtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 – 93/68/EWG–, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz – BauPG vom 28. April 1998, wird hiermit bestätigt, dass die Bauprodukte

Oben-Türschließer
„GEZE TS 4000“, „GEZE TS 4000 S“, „GEZE TS 4000 EN 5-7“, „GEZE TS 4000 T“, „GEZE TS 4000 S T“

mit der Klassifizierung entsprechend der Anlage zu diesem Zertifikat

in Verkehr gebracht durch

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

und hergestellt im Herstellwerk

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
D-71229 Leonberg

einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusätzlichen Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die anerkannte Stelle eine Erstprüfung der Produkte für die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspektion des Werkes und der werks-eigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt worden ist. Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften des Anhanges ZA der harmonisierten Norm

EN 1154:1996 + A1:2002

die die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften der Produkte betreffen, angewendet wurden und dass die Bauprodukte alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllen.
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 08.12.2003 ausgestellt und durch die Fassung vom 20.10.2011 ersetzt und gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.

Stuttgart, 20.10.2011

Materialprüfungsanstalt – Universität Stuttgart
Abteilung Brandschutz
Zertifizierungsstelle

Wies

(Dr. rer. nat. Stefan Wies)
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

UNIVERSITÄT STUTTGART · MATERIALPRÜFUNGSANSTALT 1911

MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut
Materialprüfungsanstalt • Universität Stuttgart

Materialprüfungsanstalt · Universität Stuttgart · Postfach 801140 · D-70511 Stuttgart

Anlage zum EG–Konformitätszertifikat

0672 – CPD – 0050

Revision D [a)]

Klassifizierung der Türschließer *

GEZE TS 4000	EN 1154	4	8	6 1	1	1	4
GEZE TS 4000 S GEZE TS 4000 S T GEZE TS 4000 T	EN 1154	4	8	6 2	1	1	4
GEZE TS 4000 EN 5-7	EN 1154	4	8	7 5	1	1	4
Montage mit Gleitschiene:							
GEZE TS 4000	EN 1154	4	8	3 1	1	1	4
Montage mit Gleitschiene:							
GEZE TS 4000 S GEZE TS 4000 S T GEZE TS 4000 T	EN 1154	4	8	3 2	1	1	4

* Die Montage dieser Türschließer kann in Normalmontage, Kopfmontage oder Parallelarmmontage erfolgen.

Hinweis: Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des Türschließers darauf hinzuweisen, daß der Türschließer bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren mindestens auf Größe 3 eingestellt wird.

[a)] Diese Anlage ersetzt die Fassung vom 20.10.2011 (Revision C).

Stuttgart, 16.10.2012

Materialprüfungsanstalt – Universität Stuttgart
Abteilung Brandschutz
Zertifizierungsstelle

Wies

(Dr. rer. nat. Stefan Wies)
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

UNIVERSITÄT STUTTGART
MATERIALPRÜFUNGSANSTALT 1884