

Klassifizierung des Brandverhalten nach DIN EN 13501-1

Prüfstelle: Prüfinstitut Hoch, Fladungen

Prüfbericht Nr.: KB-Hoch-07460

Geprüft am: 14.02.2007

Geltungsdauer: 30.06.2012

System: Plafotherm® B, Bandrasterheiz-/kühldecke
Plafotherm® E, Einhängeheiz-/kühldecke
Plafotherm® K, Klemm-Klapp Kassettenheiz-/kühldecke

Beschreibung: Pulverbeschichtete Heiz- und Kühldeckenelemente bestehend aus vollflächigen oder gelochten Metallelementen mit oder ohne rückseitig aufgeklebten Akustikvlies. Auf der Rückseite sind Wärmetauschelemente aufgeklebt. Aufgelegt, eingehängt oder eingeklippt in Unterkonstruktion aus Stahlblech.

Klassifizierung: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1**Erfüllt die bauaufsichtliche Anforderung: nicht brennbar**Technische Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten.
Diese Unterlage ist unser Geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch unbefugigt verwendet, noch gewerbsmäßig verbreitet oder weiteren Personen vorgelegt werden. **Lindner**Bahnhofstraße 29 • 94424 Arnstorf • Tel. +49 (0)8723/20-0
Postfach 11 80 • 94420 Arnstorf • Fax +49 (0)8723/20-21 47

Leitung Produktmanagement HKT

 **Lindner**Bahnhofstraße 29 • 94424 Arnstorf • Tel. +49 (0)8723/20-0
Postfach 11 80 • 94420 Arnstorf • Fax +49 (0)8723/20-21 47

Leitung F&E Brandschutz