Centre de Recherches
et d'Etudes Techniques
du Tapis

Kurzfassung des Prüfberichtes CRET n° RL 2010/252 (1-2)

Datum	11/10/2010	Wareneingang	27/09/2010
Artikelname (n)	BOLERO	**Hersteller/Antragsteller**	BALSAN
Herstellungsart	M6 : Getuftet	Oberseitengestaltung	A1 : schnittpol
Trägermaterial	P7 : Chemiefaser - vlies	Lieferart	S21: schwerbeschichtung (bitumen-mit textiler unterseite
Farbgestaltung	C1: uni ungemustert	Lieferart	Fliesen
Fasermaterial der Polschicht	F1 : 100% polyamid	garntyp	BCF
Gesamtdicke (mm)	8,5	Polschichtdicke (mm)	5,5
Flächengewicht (g/m^2)	4844	Polschichtgewicht (g/m^2)	843
Pol-Rohdichte (g/cm^3)	0,154	Noppen/Schlingenzahl (m^2)	190 080
Fasereinbindung	--	Scheuerbeständigkeit (%) Lisson	0
Trommel : Kurzzeitprüfung	4	Trommel : Langzeitprüfung	3
Einstufungsklasse (Aussehensveränderung)	23/32	Einstufung Verschleiß (I_{TR})	33
Prüfung erfolgte auf Underlage	nicht	Einstufung Verschleiß (W_I)	
Strapazierwert	**23/32**	**Komfortwert**	**LC4**
Zusätzliche Eigenschaften,sofern zutreffend			
Stuhlrolleneignung	A: intensiv nutzung	Treppeneignung	--
Schnittkantenfestigkeit	ok	Wärmedurchlasswiderstand	
Trittschallschutz ΔLw		Schallabsorption αW	
Feuchtraumeignung		Fußbodenheizungseignung	
Durchgangswiderstand		Oberflächenwiderstand	--
Besondere Angaben zu fliesen			
Maßbeständigkeit von fliesen	Schrumpf und Ausdehnung ≤ 0,2%	Liegeverhalten von Fliesen	ok
Rechtwinkligkeit,gerader Verlauf der Kanten	≤ 0,15%	Verformbarkeit	--
Fliesenmaße	500 mm x 500 mm	Schnittkantenfestigkeit	ok

Der Hersteller garantiert, daß die Grundanforderungen an die Farbechtheiten und die Faserfeinheit erfüllt sind. Die in der Kurzfassung aufgeführten Gebrauchseigenschaften beziehen sich auf die untersuchten Proben. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, daß bei verschiedenen Produktionschargen die Abweichungen der technischen Daten innerhalb der nach EN 1307 zulässigen Toleranzen liegen.

Für S.A.R.L CRET

Sachbearbeiter

David VANDIERDONCK

Geschäftsführer

Marc WELCOMME

S.A.R.L. C.R.E.T. au capital de 30 489,80 € - n° 3 rue du Vert Bois - BP 30 - 59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN cedex
Tél. 03 20 69 06 80 - Fax 03 20 69 06 89 - E-mail : marc.welcomme@orange.fr - Web : www.moquette-uftm.com
RC 74 B 10 - N° Identification Intra-Communautaire FR 11 887 090058 00025 - APE 7120 B