

Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13 501-1
Fire classification according to EN 13 501-1

Prüfstelle: MPA Stuttgart, Otto Graf Institut - NB 0672
Test location:

Prüfbericht-Nr.: 16-901 0584-80
Test report No.

Ausstelldatum: 17.03.2006
Date of issuing:

Geltungsdauer: unbeschränkt
Validity period: unlimited

Prüfmaterial: Metall-Unterdecke „FURAL“, gelocht und ungelocht, sichtseitig
mit Pulverlack beschichtet, mit und ohne Glasvlieskaschierung.
*Test material: Metal suspended ceiling „FURAL“, perforated or unperforated,
with powder lacquer coating on the visible side, with and without
glass fleece facing.*

Einsatzbereich: Abgehängte Metalldecke für Innenbereich geeignet.
Application area: Suspended metal ceiling for inside

Klassifizierung: **A1 nach DIN EN 13 501-1**

Classification: Erfüllt die bauaufsichtliche Anforderung „**nichtbrennbar**“
Achieves the requirement „non-combustible“



Dipl. Ing. (FH) Dirk Freytag
Technischer Leiter / CTO