



AC 065

**INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICICTWA SKALNEGO**
JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA UNII EUROPEJSKIEJ – NR 1454
ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, tel. (+4822) 843 27 03
tel. (+4822) 843 02 01, fax (+4822) 843 59 81, e-mail: imb@imbigs.pl
**BIURO CERTYFIKACJI I APROBAT
TECHNICZNYCH W KATOWICACH**



**EC CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY**

Nr / No. 1454 – CPD – 1018

Zgodnie z Dyrektywą Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do wyrobów budowlanych (Dyrektywa Wyroby Budowlane lub CPD), z późniejszymi zmianami, stwierdza się, że wyrób budowlany
In compliance with Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (the Construction Products Directive or CPD), as later amended, it has been stated that the construction product

**Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych.
Wyroby pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie.**
**Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory
made polyethylene foam (PEF) products**

**Wykaz certyfikowanych wyrobów określono w Załączniku do Certyfikatu
The list of certified products is specified in the Annex to the Certificate**

wprowadzany do obrotu przez / placed on the market by

Thermaflox Izolacji Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6, 58 – 130 Żarów

produkowany w zakładzie / produced in the factory

Thermaflox Izolacji Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6, 58 – 130 Żarów

został poddany przez producenta zakładowej kontroli produkcji oraz uzupełniającym badaniom próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta zgodnie z ustalonym planem badań, oraz notyfikowana jednostka Nr 1454 – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego – przeprowadziła wstępne badania typu odpowiednich właściwości wyrobu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciągle nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and that the notified body No. 1454 – Institute of Mechanised Construction & Rock Mining – has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product, the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.

Niniejszy certyfikat stanowi poświadczenie, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny zgodności i właściwości opisane w załączniku ZA do normy

This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and performances described in Annex ZA of the standard

PN-EN 14313:2009 IDT. EN 14313:2009

zostały zastosowane oraz, że wyrób spełnia wszystkie przedstawione wymagania.
were applied and that the product fulfils all the prescribed requirements.

Certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **28.06.2013r.** i pozostaje ważny tak długo, dopóki warunki określone w powołanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej lub warunki produkcji w zakładzie albo sam system zakładowej kontroli produkcji nie ulegną znaczącym zmianom. Informacja dotycząca statusu ważności certyfikatu zamieszczona jest na stronie www.imbigs.pl.

This certificate was first issued on 28 June 2013 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonized standard in reference or the manufacturing conditions in the factory or the FPC itself are not modified significantly. The information concerning validity of the certificate is placed on: www.imbigs.pl.

inż. Piotr Pyka

K I E R O W N I K
Biura Certyfikacji i Aprobata
Technicznych w Katowicach



dr inż. Ireneusz Baic

D Y R E K T O R
Oddziału Zamiejscowego IMBiGS
w Katowicach

Katowice, dnia 28 czerwca 2013 r.



AC 065

**INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA
I GÓRNICICTWA SKALNEGO**

Jednostka Notyfikowana Nr / *Notified Body* No. 1454

**BIURO CERTYFIKACJI I APROBAT
TECHNICZNYCH W KATOWICACH**

Al. W Korfantego 193 A, 40 – 157 Katowice

☎ (32) 258 05 72 FAX (32) 258 35 53



**ZAŁĄCZNIK DO EC CERTYFIKATU ZGODNOŚCI
ANNEX TO EC CERTIFICATE OF CONFORMITY**

Nr / No. 1454 – CPD – 1018

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / *LIST OF CERTIFIED PRODUCTS*

Wydanie Nr / *Edition* No. 01, data wydania: 28.06.2013 r.

Producent <i>Manufacturer</i>	Thermaflex Izolacji Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 58 – 130 Żarów
Zakład produkcyjny <i>Factory</i>	Thermaflex Izolacji Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 58 – 130 Żarów



PIOTR PYKA

KIEROWNIK

**BIURA CERTYFIKACJI I APROBAT
TECHNICZNYCH W KATOWICACH**



Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated	Zakres stosowania Scope	Kod oznaczenia Designation code	Grubość ścianki Thickness [mm]	Średnica wewnętrzna od / do Inner diameter from / to [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity [W/(m*K)]	Klasa reakcji na ogień Reaction to fire
1.	ThermaEco FRZ B 28-06-2013 / -	Do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji Thermal insulation for building equipment and industrial installations	PEF - EN 14313 - ST(+) 95 - WS01	13 20 25	15 - 114	0,037 temp. 15 °C 0,039 temp. 40 °C 0,042 temp. 65 °C	BL-s1,d0