

Klassifizierungsbericht Nr. 166025

1. Ausfertigung vom 23.12.2016

Bericht zur Klassifizierung des Brandverhaltens des Bauprodukts
„EGOTAPE 4000“

Auftraggeber: EGO Dichstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG
Kaltenbrunn 27
82467 Garmisch-Partenkirchen

Auftrag vom: 18.11.2016 – Ralf Klemke

Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifizierung des Bauprodukts
„EGOTAPE 4000“
in Übereinstimmung mit dem in DIN EN 13501-1 angegebenen Verfahren.

Der Klassifizierungsbericht umfasst 3 Seiten.



Der Klassifizierungsbericht darf nur ungekürzt veröffentlicht werden.
Die auszugsweise Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.

Bearbeiter ORR Dipl.-Ing. Restorff
Durchwahl +49 511 762 2240 Nienburger Straße 3 Telefon +49 511 762 8708
E-Mail b.restorff@mpa-bau.de 30167 Hannover Telefax +49 511 762 4001

1 Einzelheiten zum klassifizierten Bauprodukt

1.1 Art und Anwendungsbereich

Beim Bauprodukt „EGOTAPE 4000“ handelt es sich um ein selbstklebendes Butylband. Nach Angaben des Herstellers wird das Bauprodukt zur Abdichtung von Fugen verwendet.

1.2 Beschreibung des Bauprodukts

Das Bauprodukt „EGOTAPE 4000“ wird in dem in Abschnitt 2.1 aufgeführten Prüfbericht, welcher der Klassifizierung zugrunde liegt, vollständig beschrieben.

Für das Bauprodukt existiert zurzeit keine europäische Produktspezifikation.

2 Prüfberichte und Prüfergebnisse für die Klassifizierung

2.1 Prüfberichte

| Name des Labors | Auftraggeber | Nummer des Prüfberichtes | Prüfverfahren |
|------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| MPA BAU HANNOVER | EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG | 161333 | DIN EN ISO 11925-2: 2011-02 |

2.2 Prüfergebnisse

| Prüfverfahren | Parameter | Anzahl der Prüfungen | Prüfergebnisse | |
|---|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | Stetige Parameter (Mittelwert) | Diskrete Parameter |
| DIN EN ISO 11925-2 15 s Beflammung | | | | |
| Flächenbeflammung gemäß Abschnitt 7.3.3.1 | $F_s \leq 150 \text{ mm}$ | 6 | - | übereinstimmend |
| Kantenbeflammung gemäß Abschnitt 7.3.3.2.2 | $F_s \leq 150 \text{ mm}$ | 6 | - | übereinstimmend |
| Brennendes Abtropfen/Abfallen | Entzündung des Filterpapiers | 12 | - | übereinstimmend |



3 Klassifizierung und direkter Anwendungsbereich

3.1 Verweisung

Diese Klassifizierung wurde in Übereinstimmung mit den Abschnitten 11.3 und 14.1 der Norm DIN EN 13501-1: 2010-01 durchgeführt.

3.2 Klassifizierung

Das Bauprodukt „EGOTAPE 4000“ wird in Bezug auf sein Brandverhalten wie folgt klassifiziert: E

Klassifizierung des Brandverhaltens: E

3.3 Anwendungsbereich

Diese Klassifizierung ist für alle Endanwendungsbedingungen gültig.

Diese Klassifizierung ist weiterhin für die folgenden Produktparameter gültig:

- Flächenbezogene Masse : ca. $1,80 \text{ kg/m}^2$

4 Einschränkungen

Das Klassifizierungsdokument stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des Produkts dar.

Hannover, 23. Dezember 2016

Leiter der Prüfstelle



(ORR Dipl.-Ing. Restorff)

